



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488



AB 023

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH  
akredytowany  
przez Polskie Centrum Akredytacji

certyfikat akredytacji  
nr AB 023

LT

RAPORT Z BADAŃ NR LT-976/05

Strona 1/1

**LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH**

Adres: 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1, tel. (0-22) 825-04-71 wew. 223

**KLIENT:** Ceramika Nowa Gala S.A.  
ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie

**WYRÓB/OBIEKT:** Płytki ceramiczne, gres porcelanato, QUARZITE (QZ 01) - produkcji  
Ceramika Nowa Gala S.A.

przyjęty/pobrany do badania dnia 23.08.2005 r. przy protokole nr LT-976/05  
badany w dniach od 23.08.2005 r. do 09.09.2005 r.

**METODA / PROCEDURA BADANIA:** DIN 51130:2004 + LT-40

**WYNIKI BADANIA:**

Cecha badana	Wyniki badania
Właściwości przeciwpoślizgowe -kąt akceptowalny, [°]: -grupa klasyfikacyjna skuteczności przeciwpoślizgowej:	11,6 ± 0,5  R 10

**INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA:**

Odpowiedzialny za badanie:  
inż. Andrzej Nowacki

.....

*A. Nowacki*  
.....  
Podpis

Kierownik Laboratorium LT  
mgr inż. Jacek Popczyk

.....

*J. Popczyk*  
.....  
Podpis

Warszawa, dnia 09.09.2005 r.

*Laboratorium Badawcze oświadcza, że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości. Raport z badań nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.*