



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488



AB 023

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH
akredytowany
przez Polskie Centrum Akredytacji

certyfikat akredytacji
nr AB 023

LT

RAPORT Z BADAŃ NR LT-39/06/1

Strona 1/1

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Adres: 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1, tel. (0-22) 825-04-71 wew. 223

KLIENT: CERAMIKA Nowa Gala S.A.
ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie

WYRÓB/OBIEKT: Płytki ceramiczne nieszkliwione serii SL-NATURA (STONE LIFE)

przyjęty/pobrany do badania dnia 12.01.2006 r. przy protokole nr LT-39/06
badany w dniach od 19.01.2006 r. do 26.01.2006 r.

METODA / PROCEDURA BADANIA: DIN 51130:2004 + LT-40

WYNIKI BADANIA:

Cecha badana	Wyniki badania
Właściwości przeciwpoślizgowe -kąt akceptowalny, [°]: -grupa klasyfikacyjna skuteczności przeciwpoślizgowej:	11,6 ± 0,6 R 10

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA:

Odpowiedzialny za badanie:
inż. Andrzej Nowacki

.....

A. Nowacki

.....

Podpis

Kierownik Laboratorium LT
mgr inż. Jacek Popczyk

.....

J. Popczyk

.....

Podpis

Warszawa, dnia 26.01.2006 r.

Laboratorium Badawcze oświadcza, że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości. Raport z badań nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.