

INSTYTUT SZKŁA, CERAMIKI, MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH I BUDOWLANYCH

02-676 WARSZAWA, ul. Postępu 9

LABORATORIUM BADAWCZE
AKREDYTOWANE PRZEZ
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

NR CERTYFIKATU AB 115



AB 115

Ilość stron 3

Numer egz. 1

Zakres akredytacji
Badania:

- elementów murowych ceramicznych
- elementów murowych silikatowych
- płytek i płyt ceramicznych
- wkładów szklanych do termosów
- stołowych naczyń szklanych i ceramicznych
- wyrobów sanitarnych ceramicznych

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 109/LB/2009

NAZWA WYROBU: Płytki ceramiczne prasowane na sucho
nieszklowane.

ZLECENIODAWCA: CERAMIKA NOWA GALA S.A.
UL. CERAMICZNA 1
26-200 KOŃSKIE

DATA OTRZYMANIA PRÓBEK: 29.06.2009r.

DATA WYKONANIA BADANIA: 1.07.-23.07.2009r.

WYKONAWCA: mgr Agnieszka Giecko
technik Jacek Kamiński


Warszawa, dnia 24.07.2009r.

Rodzaj płytki	Krytyczny kąt poślizgu	
	Skorygowany średni ogólny kąt akceptowalny α_{ges}	Klasa zdolności przeciwpoślizgowej
CONCEPT 60 x 60 cm	11,5	R 10

5.0. Oświadczenie


- 5.1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
5.2. Sprawozdanie z badań może być powielane wyłącznie w całości, natomiast na fragmentaryczne powielanie wymagana jest zgoda laboratorium.

Osoba odpowiedzialna za sprawozdanie:


mgr inż. Joanna Lewicka

Osoba autoryzująca sprawozdanie:


KLEJONKA
LABORATORIUM BADAWCZEGO
mgr inż. URSZULA BIŁOGAD

Dyrektor:
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
i Zarządzania Jakością

mgr Wojciech Chmielecki